



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ВИКИНГ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ**

Юридический адрес: 129281, г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 32, корп. 3, этаж 3, пом. I, комн. 12  
Фактический адрес: 129281, г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 32, корп. 3, этаж 3, пом. I, комн. 12

ИНН/КПП 7702847626/771601001  
Тел./факс: 8(495)411-17-23  
сайт: www.laboratoriya-viking.ru  
e-mail: info@laboratoriya-viking.ru  
Лицензия от 17.06.2015  
№77.01.13.001.Л.000016.06.15  
Аттестат аккредитации от 29.10.2015г.  
№ RA.RU.22AD70



**ПРОТОКОЛ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ**  
(питьевой воды/льда)

№ 1/443-066 от «01» ноября 2020 г.

1. **Наименование пробы:** Вода ЦВС, ХВС, 1 этаж. Службное помещение
2. **Заказчик (наименование/адрес):** ООО "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ" (ИНН: 9719004321), 105094, г. Москва, ул. Семеновский Вал, д. 6Б
3. **Место фактического отбора:** 105094, г. Москва, ул. Семеновский Вал, д. 6Б
4. **Дата/время отбора пробы:** «28» октября 2020 г. 10 час., 00 мин.
5. **Отбор произведен:** Инспектор лаборатории / Чернова И. Д.  
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",  
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
6. **НД на отбор:** Программа производственного контроля
7. **Цель испытаний:** Программа производственного контроля
8. **Код пробы:** 1/443-066
9. **Количество пробы:** 500 мл.
10. **Тара, упаковка:** Стерильная стеклянная бутылка
11. **Дата/время доставки пробы в лабораторию:** «28» октября 2020 г. 13 час., 00 мин.
12. **Условия транспортировки:** Автомобиль, сумка-холодильник
13. **Технические регламенты, нормативные документы, устанавливающие требования к продукции:**  
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
14. **Даты проведения испытаний:** с «28» октября 2020 г. по «01» ноября 2020 г.



**РЕЗУЛЬТАТЫ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ**

№ п/п	Наименование определяемого показателя, единица измерения	Фактический результат	Гигиенический норматив/ допустимый уровень	ГОСТ, НД на методы испытаний
1	ОМЧ, КОЕ/мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии, КОЕ/100мл	не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ/100 мл	не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Протокол без голограммы не действителен.